

## **FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL**

### **ANUNCIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

#### **1. ENTIDAD ADJUDICADORA:**

- a) Organismo:** Fundación Deportiva Municipal.
- b) Servicio que tramita el expediente:** Servicio Infraestructuras.
- c) Número de expediente:** E/70002/2017/000327

#### **2. OBJETO Y DURACION DEL CONTRATO:**

- a) Breve descripción del objeto:** SUBSANACION DEFICIENCIAS PCI PETXINA.
- b) Plazo de ejecución:** Desde la adjudicación del contrato hasta el 30 de noviembre 2017

#### **3. PRESUPUESTO**

El gasto máximo que se prevé para este contrato asciende a la cantidad de 2.066,12 €, que incrementado en 433, 88 € en concepto de IVA, supone una cantidad total de 2.500 € con el IVA incluido.

#### **4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

El objeto del anuncio es la contratación de los trabajos de subsanación del sistema del sistema PCI de Petxina.

Reparación/sustitución de los elementos de la instalación para garantizar su correcto funcionamiento.

Realizar la reconexión de las alarmas de los edificios de piscina y centro médico con el puesto de vigilancia ubicado en la planta baja del edificio de residencia.

#### **Trabajos a realizar:**

Revisar la instalación y subsanar las deficiencias de elementos del sistema de protección contra incendios (reparación /sustitución), para el correcto funcionamiento del sistema:

- 4 Pulsadores Analógicos Rearmable Optimax modelo MCPA-LP-FLAP de Komttech, con LED bicolor (para estado de Reposo y Alarma) y Tapa de protección para evitar disparo accidental o malicioso. Compatible con todas las centrales Analógicas Optimax de Komttech. Incluido caja de montaje en Superficie y llave para rearme situados en Cancha Multiusos planta superior piscina y en playas piscina cubierta.
- 12 Detectores Ópticos Analógicos Direccionables Optimax modelo GFE AD-S-LED de Komttech, completamente compatibles con la gama de centrales de detección de incendios inteligentes JUNIOR y JUNO NET de Optimax. Con doble piloto indicador de acción para su visualización a 360º, con posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual desde la central. Que permita modificar el nivel de sensibilidad para cada dispositivo. Conforme a la normativa EN54-5 y EN54-7 situados en playas y vestuarios piscina cubierta.
- 1 Fuente Alimentación(5A@24V) con caja plástico certificada para PCI.
- 3 Sirena de alarma. 32 tonos seleccionables. Alimentación a 24Vcc/7mA a 32mA según tono. IP65. Color rojo. Potencia acústica entre 95 y 100 dB según tono. Certificado CPR EN54-3 situadas en interior columnas BIES.
- Instalación, montaje y comprobación del correcto funcionamiento.

Reconexión de alarmas con el puesto de vigilancia. Instalación de aviso acústico en puesto de vigilancia y conexión del centro médico en central edificio oficinas

- 1 Módulo direccional de Entrada y Salida totalmente monitorizado y configurable por separado Optimax modelo IO de Komttech. Permite la conexión de equipos externos, utilizando a este efecto un contacto normalmente abierto. También se puede realizar el control de un equipo auxiliar mediante un relé inverso que posee integrado dicho módulo y que actúa en alarma.

- 200 mt cable 2 x 1,5 trenzado apantallado rojo y negro libre de halógenos modelo cable-t-a-lh de Komttech. Cable diseñado para sistemas de alarma analógicos o convencionales. Aislamiento de Polietileno con pantalla de aluminio e hilo de drenaje, cubierta exterior de Poliolefina color rojo
- 1 Sirena Óptico Acústica No Direccionable Optimax modelo VALKYRIE-ASB-NA de Komttech. La Sirena VALKYRIE A-NA Acústica de bajo consumo no puede ser direccionada y por tanto no posee switch. Se alimenta desde el bucle y funciona con cualquier alarma del sistema incluso si existe un retardo de evacuación en puesto vigilancia.
- 2 Baterías 12v 2,2Ah de sustitución para central PCI edificio oficinas.
- Instalación, montaje y puesta en marcha

## 5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de la mejor propuesta será:

- 1.- Propuesta económica.
- 2.- Experiencia en la realización de los trabajos.

## 6.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La propuesta económica **se presentará en sobre cerrado por registro de entrada de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia**, indicando concepto del contrato y los datos de la empresa licitadora junto con el resto de la documentación necesaria para la valoración de la propuesta.

La fecha y hora límite: 3 de noviembre de 2017 a las 12 horas a.m

Lugar: Paseo de la Petxina nº 42. Valencia . C.P: 46008

Teléfono: 96 354 83 00 ext: 2932

## **7.- OTRAS INFORMACIONES.-**

En base a los parámetros que se establecen en el anterior apartado, los técnicos municipales valorarán las propuestas presentadas y emitirán un informe en el que propondrán, al órgano de contratación competente, la más ventajosa a juicio del informante, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 138 apartado 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El resultado de la selección y adjudicación se publicará en el apartado Contrata con nosotros > de la web de la Fundación Deportiva Municipal ([www.deportevalencia.com](http://www.deportevalencia.com)).

Valencia, 25 de octubre de 2017